CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
BATERIA MÍNIMO 2 hs DE AUTONOMIA
MATERIAL RESISTENTE AO FOGO
2x55 W


SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DO LOCAL
BLOCO AUTONÔMO DE ILUMINAÇÃO
BATERIA MÍNIMO 2 hs DE AUTONOMIA
MATERIAL RESISTENTE AO FOGO
TRAÇO 1 cm E MOLDURA 4x9 cm

SAIDA


NÃO PODE SER USADO
EM ESCADAS

PISO

DETALHE ILUMINAÇÃO



DETALHE EXTINTOR



Detalhe Extintor

PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS
VIGIL.SANITÁRIA	CORPO DE BOMBEIROS

OBRA: GALPÃO CENTRO DE CULTURA-AMPLIAÇÃO		DATA: MAIO/2018
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA - SC		PARA USO DO C.B
PRANCHA: 02/02	PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO DETALHES PREVENTIVO	
ESCALA: 1:50	RESP.TÉCNICO	