



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
9º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR
1ª COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR
2º PELOTÃO DE BOMBEIROS MILITAR**

Ofício-Nr-289-2019-9BBM

Mafra, 31 de julho de 2019

Prezada Senhora

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente, em resposta ao Ofício nº 155/2019, qual encaminhou o pedido de esclarecimentos a respeito do material a ser utilizado, referente a Tomada de Preços nº 014/2019 Processo Licitatório nº 362/2019, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para realizar a construção e ampliação da garagem na Sede do Corpo de Bombeiros Militar de Mafra, faço as seguintes observações:

- Especificação da resistência do Paver em Mpa:

O Paver deverá apresentar resistência de no mínimo 35 Mpa.

- Qual dispositivo da NBR dever ser usado neste ponto de resistência:

Deve ser a resistência a compressão, conforme NBR 9781-2013.

- Qual o tipo de fabricação das peças de paver (Prensado; Fabricado em formas e vibrado em mesa vibratória; Fabricado com formas sem vibrar):

Como não há a especificação do tipo de fabricação, pode-se utilizar qualquer tipo, desde que atenda as especificações de tamanho e resistência.

- Quanto ao item 6.4.3 Atestado que trata de Atestado de Capacidade técnica.

Deve apresentar além do acervo sobre estrutura metálica o acervo de fundação de estacas.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Respeitosamente,


Maicon Éder Motelievicz – Cap BM
Comandante do 2º/1ª/9º BBM

A Sra maria de Lourdes Tauschek
Departamento de Licitações
Mafra – SC