QUADRA

PARQUE

RUA DUQUE DE CAXIAS

Rua Dom Pedro II

Rua Vitor Konder

RUA DUQUE DE CAXIAS

FU 12379

37.00m

41.00m

30.00m

30.00m

19.00m

34.50m

36.50m

30.00m

37.00m

N

O

E

S

QDBT
3#50(25)mm2/1KV/EPR
Ø 2" PVC RIGIDO

RAMAL DE SAIDA
A RETIRAR

HASTE ATERRAM. 5/8"X2400mm

CABO COBRE NU 50,00mm2

3.00m

87.00 (RES)

87.00 (RES)

CX. PASSAGEM ALVENARIA
C/TAMPA DE CONCRETO
(PADRÃO CELESC) 70x46x80cm

RAMAL DE SAIDA
A RETIRAR

QDBT
3#50(25)mm2/1KV/EPR
Ø 2" PEAD

CAIXA DE INSPEÇÃO
HASTE ATERRAM. (5/8"X2400mm

CAIXA POLIFÁSICA 125A
EM MURETA DE ALVENARIA

POSTE DUPLO 7,
8/300 daN

CX. PASSAGEM ALVENARIA
C/TAMPA DE CONCRETO
(PADRÃO CELESC) 70x46x80cm

PADRÃO EXISTENTE
A RETIRAR

RAMAL DE ENTRADA
A RETIRAR

81.12.00m

ACESSO LIVRE CELESC

CM
3#50(35)mm2/1000V/EPR
AL QUADRIPLEX

POSTE DE DERIVAÇÃO

VEM DA CELESC
L1 L2 L3 N

QM
3#35.0(35.0)mm2 1KV/EPR
Ø1 1/2" - FG HBR 18P/150RR

QM

MEDIDOR POLIFÁSICO
(kWh) CELESC

DISJ. GERAL
In=125A

VCI. 275V 20kA CI 2

#10.0

#10.0

#25.0mm2 750V/PVC
Ø 1" - PVC RIGIDO

QDBT
3#50.0(25.0)mm2 1KV/EPR
Ø 3" - PEAD NBR 15715

CX.R/GP.ATERR. Ø 25cm
HASTE 2.40m / Ø 5/8"

L1 L2 L3 N

DIAGRAMA UNIFILAR
KIT POSTINHO
ESC. S/E

NOTAS

1 - PARA DETALHAMENTO DO PADRÃO DE ENTREDA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSULTAR O DESENHO 23 DE 0169 MM04-00

G-Pilz Engenharia Elétrica

Rua Álvaro Cesar Jr, 59 -B. Bom Jesus
CEP 83880-000 - Rio Negro - PR
e-mail : g.pilzengeletrica@gmail.com.br
Tel.: 55 47 98832-1600

CLIENTE: MUNICIPIO DE MAFRA

PROJETO: PROJETO ELÉTRICO

OBRA: PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA
CEIM ANJO DA GUARDA

ENDEREÇO DA OBRA:
RUA DOM PEDRO II, 68
NOSSA SRA. APARECIDA, MAFRA, SC

REFER.: PLANTA SITUAÇÃO

PRANCHA: PRANCHA 01

AUTOR DO PROJETO:
GERSON PILZ
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA SC 35.792-9

RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO:

Nº	PROJETO	ESCALA	DATA	FORMATO
	23 PE 0169 MM03-00	1:250	ABRIL / 2023	A0